

附件

2023 年度天津市水务工程监理单位“双随机、一公开” 抽查结果公开表

序号	单位名称	主要问题	处理意见	处理依据
1	中天昊建设 管理集团股 份有限公司	1、工程监理人员体系报审资料不齐全。 2、监理会议纪要资料不规范。 3、个别原材料未开展平行检测，个别工序未进行压实度检测。 4、部分单元（工序）质量评定检验项目缺少监理复核资料。 5、个别管材设备缺少进场报验资料。 6、部分镀锌钢管连接方式与设计要求不符。 7、部分分部工程开工报告监理审核不规范。 8、个别安全隐患排查记录无整改闭合资料。 9、混凝土监理旁站记录内容不完整。	责令整改。上报全国水利建设市场监管平台，调整市场主体履约行为动态得分。在限期一个月内整改不到位或逾期未整改的，将进一步进行责任追究。	1、《水利工程施工监理规范》第 6.8.6 条 2、《水利工程施工监理规范》第 6.8.5 条 3、《水利工程施工监理规范》第 6.2.14 条 4、《水利工程施工监理规范》第 6.2.12 条 5、《水利工程施工监理规范》第 6.2.6 条 6、《水利工程施工监理规范》第 6.2.10 条、第 6.2.12 条 7、《水利工程施工监理规范》第 6.1.2 条 8、《水利工程施工监理规范》第 6.5.5 条 9、《水利工程施工监理规范》第 6.2.11 条

序号	单位名称	主要问题	处理意见	处理依据
2	晨越建设项目管理集团股份有限公司	<p>1、工程联通闸动力柜进场报验资料不齐全、验收评定不规范。</p> <p>2、工程堤顶道路验收评定依据引用不规范。</p> <p>3、个别原材料施工质量验收评定资料不齐全。</p> <p>4、监理施工图审查签章不规范。</p> <p>5、混凝土浇筑监理旁站记录内容不完整。</p>	限期整改，期限一个月，整改不到位或逾期未整改的，将进行责任追究，并上报全国水利建设市场监管平台，调整市场主体履约行为动态得分。	<p>1、《水利工程施工监理规范》第 6.2.6 条、第 6.2.12 条</p> <p>2、《水利工程施工监理规范》第 6.2.10 条、第 6.2.12 条</p> <p>3、《水利工程施工监理规范》第 6.2.12 条、第 6.8.6 条</p> <p>4、《水利工程施工监理规范》第 5.2.4 条</p> <p>5、《水利工程施工监理规范》第 6.2.11 条</p>
3	黄河水电工程建设有限公司	<p>1、对节制闸测压管口成品保护监管不到位。</p> <p>2、对节制闸垂直位移标点预留埋设监管不规范。</p> <p>3、个别平行检测项目检测资料不齐全。</p> <p>4、水泥搅拌桩监理旁站记录内容不完整。</p>	限期整改，期限一个月，整改不到位或逾期未整改的，将进行责任追究，并上报全国水利建设市场监管平台，调整市场主体履约行为动态得分。	<p>1、《水利工程施工监理规范》第 6.2.3 条、</p> <p>2、《水利工程施工监理规范》第 5.2.4 条</p> <p>3、《水利工程施工监理规范》第 6.2.14 条</p> <p>4、《水利工程施工监理规范》第 6.2.11 条</p>

天津市水务局办公室

2023年12月21日印发
