

## 附件

### 2024 年度水利工程监理单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

序号	单位名称	抽查项目	主要问题	处理意见	处理依据
1	北京中水利源工程咨询有限公司	青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设	1、会议纪要未经与会各方签字确认即开始实施； 2、平行检测项目不符合规范要求； 3、施工设备仪器进场核查不规范； 4、监理旁站记录内容不全面； 5、高压旋喷桩专项施工方案审查不规范。	限期整改，期限一个月。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）6.8.5、6.2.14、6.2.7、6.2.11、6.2.9、
2	江苏科兴项目管理有限公司	蓟运河提标改造工程(宁河区段)	1、对承包人经自检合格后报送的工序质量评定表和有关资料复核不到位； 2、监理规划、监理实施细则内容不齐全； 3、未对施工单位安全生产措施费使用情况进行审签确认； 4、监理月报未全面反应工程进度控制情况； 5、监理日记、日志内容不完整。	限期整改，期限一个月。	1、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）附录 D.2、6.8.5、附录 A.2、6.2.12、B.1.2 2、《水利工程建设安全生产规定》（水利部令第 26 号）第十九条